

Übersicht Elektroenergie KGV Nordpark I e.V.

Jahr	Verein Hauptzähler [kWh]	Parzellen Unterzähler [kWh]	Wasser Unterzähler [kWh]	E-Verluste [kWh]	E-Verluste [%]
2004	27.030	19.775	2.013	3.337	15,3%
2005	26.607	19.465	3.005	2.232	9,9%
2006	29.970	21.535	3.566	2.964	11,8%
2007	28.500	20.752	2.250	3.593	15,6%
2008	26.793	20.366	3.549	973	4,1%
2009	29.997	23.520	3.080	1.492	5,6%
2010	31.596	24.402	2.934	2.355	8,6%
2011	33.678	26.166	1.857	3.750	13,4%
2012	31.188	24.625	3.000	1.658	6,0%
2013	30.468	21.541	3.444	3.578	14,3%
2014	28.926	21.748	3.395	1.878	7,5%
2015	29.622	21.643	3.610	2.464	9,8%
2016	30.201	21.037	3.730	3.529	14,3%
2017	22.845	18.209	1.917	814	4,0%
2018	31.578	23.555	5.663	455	1,6%
2019	29.049	22.845	3.901	399	1,5%
2020	30.792	24.923	3.837	127	0,4%
2021	28.005	21.997	2.686	1.417	5,7%
2022	28.254	20.680	3.850	1.819	7,4%

Zählerverlust immer konstant: 1.905 kWh / a

E-Verluste = Hauptzähler - Unterzähler - Zählerverluste

E-Verluste [%] = E-Verluste [kWh] / Unterzähler [kWh]